



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor služby dopravní policie

JID:PCR00ETRpo75189521




Č. j. KRPA-455476-28/ČJ-2016-0000DŽ

Praha 1. července 2020

Počet listů: 2

MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA – VELKÁ CHCHLE  
Mgr. Lenka Felix  
U Skály 262/2  
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

UMCP-Velka Chuchle  
Doručeno: 27.07.2020  
MCVCH 01707/2020  
stavil přílohy  
druh:



mc52es77359bae

**„Velká Chuchle, Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) – varianta podjezd“ - stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí.**

Předložená projektová dokumentace (stupeň DÚR, 05/2017) řeší náhradu stávajícího úrovněvého železničního přejezdu čtyřkolejné železniční tratě novým komunikačním propojením mezi ulicemi Starochuchelská a Mezichuchelská silničním podjezdem pod železniční tratí SŽDC Praha Smíchov – Řevnice – Beroun ve Velké Chuchli. Komunikační propojení začíná v prostoru křižovatky ulic Starochuchelská x Nad Drahou, překračuje potok Vrutici a postupně klesá pomocí rampy v zářezu ulic Nad Drahou k západnímu portálu podjezdu, který podchází železniční trať. Podjezd je na východní straně za tratí ukončen portálem, kde se napojuje na sníženou komunikaci ul. Mezichuchelská. Stávající železniční přejezd přes železniční trať v ulici Starochuchelská bude uzavřen a nahrazen podchodem pro pěší, který podchází i přilehlou ulici Radotínská a spojuje zaslepenou část ul. Starochuchelská a stávající přechod pro chodce v ul. Dostihová. Z Podchodu odbočuje šikmý chodník do ul. Radotínská směrem k přesunutému vlakovému zastávce Praha Velká Chuchle. Železniční přejezd (povodňový) bude trvale uzavřen závorami a zabezpečen proti přecházení chodců mobilním demontovatelným oplocením. Ve výjimečných případech při omezení průjezdu v podjezdu (například během povodní), bude sloužit jako provizorní propojka ulic Starochuchelská a Dostihová. Stavba je situována na pozemcích parc. č. 99, 102/3, 102/4, 103/2, 105, 106/1, 106/2, 600, 608, 610/1, 610/2, 1132/3, 1136, 1152, 1155, 1156, 1157, 1158/3, 1159/1, 1168/1, 1169, 1173/1, 1203, 1204, 1205/1, 1207/3, 1208, 1209/7, 1211/11, 1211/12, 1211/14, 1211/16, 1211/17, 1213 a 1214 k.ú. Velká Chuchle a 78/3, 159/2, 173/1, 173/13, 226/4, 226/6, 226/11, 226/12, 231/3, 231/4 a 231/7 k.ú. Malá Chuchle.

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako dotčený orgán dle §16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, po posouzení předložené projektové dokumentace po jejím doplnění vydává **nesouhlasné stanovisko pro potřeby územní řízení:**

- v prostoru tunelu za směrovým obloukem není zajištěna včasná viditelnost na světelné signalizační zařízení,

1

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE

Podáno dne: 27-07-2020

Č.j.

Ukládací znak:

Počet listů:  
Počet příloh:

www.policie.cz


Kongresová 1666/2  
140 00 Praha 4

Tel.: +420 974 825 689  
Datová schránka: rkiai5y  
Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz

- opěrné stěny podjezdu navržené podél všech ramen nové křižovatky s ul. Mezichuchelskou jsou v rozporu s ČSN 73 6110 (zasahují do rozhledových polí),
- navrženými stavebními úpravami komunikace ulice Nad Drahou dochází ke zhoršení stávajících v současnosti již nevyhovujících parametrů samostatných sjezdů k nemovitostem,
- předložená projektová dokumentace neřeší stavební úpravy návazné části komunikace ul. Mezichuchelská (úsek se dvěma protisměrnými oblouky, které byly realizovány s výstavbou komunikace ul. Mezichuchelská jako příprava na napojení plánovaného nadjezdu),
- s ohledem na námi chráněné zájmy je zcela nepřijatelné zachování nebezpečného úrovněvého železničního přejezdu ani pro přejezd při nouzovém stavu (např. povodeň).

Dále uvádíme, že k projektové dokumentaci Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta podjezd v nyní předloženém rozsahu jsme se nevyjadřovali.

Vyřizuje: kpt. Ing. Šebestová, tel. 974 825 671.



plk. Mgr. Jiří Dušek  
vedoucí odboru  
z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský

Co. Odbor dopravy ÚMČP16